

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@mchskrsk.ru

Красноярский край,
с. Сухобузимское
(место составления акта)

“ 16 ” июня 20 20 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 39

По адресу/адресам: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул.
Школьная, 2, стр.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 25.05.2020 № 39
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большемуртинская средняя
школа №3» (МКОУ «Большемуртинская СШ №3»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” июня 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
“ 11 ” июня 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
“ 16 ” июня 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 5 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 25.05.2020 и с
распоряжением о проведении проверки ознакомлена лично директор МКОУ «Большемуртинская
СШ №3» Бесперстова Л.Н. 25.05.2020 в 14 часов 20 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Сухобузимского и

Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Большемуртинская СШ №3»
Бесперстова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор

**Сухобузимского и Большемуртинского районов
по пожарному надзору**

Безрядин М.В.



«16» июня 2020 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Большемуртинская СОШ №3»

Бесперстова Л.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июня 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Большемуртинская средняя школа №3» (далее МКОУ «Большемуртинская СОШ №3») подавалась, зарегистрирована 24.04.2013 № 04 210 207 ТО 00049.

МКОУ «Большемуртинская СОШ №3» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2011 № 136508 серия 24 ЕК) расположенное по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Школьная, 2, стр.1.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения МКОУ «Большемуртинская СОШ №3» относятся к Ф 4.1. Здание отдельностоящее, одноэтажное, V степени огнестойкости, 1958 года постройки, имеется чердачное помещение. Несущие стены выполнены из бруса, перекрытия выполнены из дерева, перегородки выполнены из дерева. Крыша шатровая, покрыта металлом по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, естественной вентиляцией, телефонной связью. Общая площадь помещений составляет 693,7 кв. м. В данной организации списочное количество учеников составляет 63 человека, количество работников составляет 8 человек. В данной организации установлен следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя с 08.30 часов до 16.00 часов.

В состав помещений этажа входят: учебные классы, учительская, кабинет директора, санузлы, гардероб, столовая (на 36 посадочных мест). Из данного здания имеются 4 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу.

Помещения МКОУ «Большемуртинская СОШ №3» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульт ЕДДС. Ремонт и обслуживание средств пожарной автоматики и вывод на пульт ЕДДС производится ИП Потанин (муниципальный контракт № 32/01/2020 от 09.01.2020). Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен (от 15.04.2020). Приказом руководителя назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности (заместитель директора по АХЧ Колганова Т.В.). Ответственным лицом за пожарную безопасность и директором МКОУ «Большемуртинская СОШ №3» пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (удостоверения №3212-0518 №3211-0518 от 23.05.2018). С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 7 штук (марки ОП-5,

011-8). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеется план эвакуации, вывешенный на видном месте. С работниками и учениками проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 17.03.2020).

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.

011-8). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеется план эвакуации, вывешенный на видном месте. С работниками и учениками проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 17.03.2020).

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.